



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 www.nsobp.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00520 033339
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МИЦАР ГРУПП».
 ИНН: 7816519925, ОГРН: 1117847371620. Юридический адрес: 192102, РФ,
 г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп.1, лит. Н, оф.14/5.
 Телефон: +7(812)292-21-91, e-mail: mitsar.spb@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МИЦАР ГРУПП».
 ИНН: 7816519925, ОГРН: 1117847371620. Адрес производства: 188671, РФ,
 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер. Лепсари.
 Телефон: +7(812)292-21-91, e-mail: mitsar.spb@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
 ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис
 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007
 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная вспучивающаяся для металлических конструкций марки
 «REZOLUX PROTECT F», нанесённая на поверхность металлоконструкции,
 выпускаемая по ТУ 2316-002-30584984-2011. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)»;
 (См. приложение на бланке № 006901).

код ОКПД2
 20.30.11.120
 код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00954 ЕМ-16 от 14.02.2022 года. ИЛ «ПожГарант»
 Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 2316-002-30584984-2011, сертификат системы менеджмента качества
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43040 от 30.03.2021, выдан
 ОС ООО «Гарантия Качества», свидетельство № РОСС RU. 31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2022 г. по 13.02.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
 Северин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00520

(номер сертификата соответствия)

006901

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Краска огнезащитная вспучивающаяся для металлических конструкций марки «REZOLUX PROTECT F» (ТУ 2316-002-30584984-2011), нанесенная на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,05 мм, при испытании на металлоконструкции (приведенная толщина металла 5,9 мм), обеспечивает: время достижения критической температуры 500°C (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя покрытия 2,3 мм (без учета толщины грунта) и расходе 3,63 кг/м ² , без учёта технологических потерь.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

